

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ21.В.00212
(номер сертификата соответствия)

ТР 0647774
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Объединение "Ярославские краски".
(наименование и место нахождения заявителя) Адрес: 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16. ОГРН: 1027600619848.
Телефон (4852) 74-89-80, факс (4852) 74-89-80.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Открытое акционерное общество "Объединение "Ярославские краски". Адрес:
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) 150044, г. Ярославль, ул. Полушкина роща, д. 16. ОГРН: 1027600619848.
Телефон (4852) 74-89-80, факс (4852) 74-89-80.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "СибТест" ООО "Центр пожарной экспертизы". 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А,
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) тел./ факс (391) 290-50-50. ОГРН: 1082468052567. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ21 выдан 28.12.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ См. приложение. Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Серийный выпуск.
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

код ОК 005 (ОКП)
23 1600

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Слабогорючие (Г1), умеренновоспламеняемые (В2), с умеренной дымообразующей способностью (Д2), малопасные (Т1). Класс пожарной опасности строительных материалов КМЗ
Протокол испытаний 46-11/Д-ВМ от 22.03.2011г. НИЛ "СибТест" ООО "ЦПЭ", адрес: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50А, аттестат рег. № ТРПБ.RU.ИН.40 выдан 28.10.2010г.
Акт о результатах анализа состояния производства № 243/ТР-11 от 14.01.2011 г. ОС "СибТест" ООО "ЦПЭ".

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.04.2011 **по** 05.04.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Д.С. Вашкевич

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ21.В.00212

(обязательная сертификация)

ТР 0053620

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
23 1600	Краска акриловая водно-дисперсионная HAUSWEISS супермоющая для внутренних работ, тм BRITE.	ТУ 2316-001-76044141-2006
23 1600	Эмаль акриловая водно-дисперсионная Termoaqualack для радиаторов отопления, тм BRITE.	ТУ 2316-010-49417770-2010
23 1600	Эмаль акриловая водно-дисперсионная Астулаqualack универсальная акриловая, тм BRITE.	ТУ 2316-010-49417770-2010
23 1600	Краска акриловая водно-дисперсионная структурная тм PREMIA.	ТУ 2316-226-49404743-2005
23 1600	Эмаль акриловая водно-дисперсионная универсальная тм PREMIA.	ТУ 2316-009-49417770-2009
23 1600	Краска акриловая водно-дисперсионная для стен и потолков влагостойкая тм Ярославские краски.	ТУ 2316-005-49417770-2008



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

С.П. Амельчугов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

[Handwritten signature]

Д.С. Вашкевич